

ZESPÓŁ LABORATORIÓW BADAWCZYCH

LABORATORIUM KONSTRUKCJI I ELEMENTÓW BUDOWLANYCH


KLASYFIKACJA NR LK00-00893/14/R67NK

PRODUCENT: **ALIPLAST Sp. z o.o.**

ul. Wacława Moritza 3,
20-276 Lublin - Polska

SYSTEM: Profile aluminiowe
systemu IP800, IP800 i, IP800i+

WYRÓB: Drzwi dwuskrzydłowe otwierane na
zewnątrz;
wymiary zewnętrzne: SxH= 2500x2800mm



ZAKŁAD KONSTRUKCJI I ELEMENTÓW BUDOWLANYCH ITB / LABORATORIUM
KONSTRUKCJI I ELEMENTÓW BUDOWLANYCH potwierdza przeprowadzenie Wstępnego Badania
Typu drzwi ww. systemu w zakresie pkt. 4.2, 4.5, 4.14, 4.8, 4.9, 4.16 normy wyrobu **PN-EN 14351-1+A1:2010**

Zakres badań		klasy / wymagania	Norma klasyfikacyjna
Właściwość	Metoda badania		
Przepuszczalność powietrza	PN-EN 1026:2001	Klasa 3	PN-EN 12207:2001
Wodoszczelność	PN-EN 1027:2001	Klasa E750 (750Pa)	PN-EN 12208:2001
Odp. na obciążenie wiatrem	PN-EN12211:2001	klasa C1 (400Pa)/ B1 (400 Pa)	PN-EN 12210:2001
Uderzenie bezpieczeństwa		+/-600 Pa	
Odporność na uderzenie	PN-EN 13049:2004	Klasa 4 (700mm)	PN-EN 13049:2004
Szerokość/wysokość w świetle	PN-EN 14351-1+A1:2010	2376x2723 mm	PN-EN 14351-1+A1:2010
Pozostałe właściwości			
Siły operacyjne	PN-EN 12046-2:2001	Spełnione jak dla klasy 1 (75N)	PN-EN 12217:2005
Siła zamykająca lub siłę potrzebną do rozpoczęcia ruchu		Spełnione jak dla klasy 1 (100N)	
Okucie poruszane dłonią		Spełnione jak dla klasy 4 (4N)	
Okucie poruszane palcami			

Wyniki zawarte są w raporcie z badań LK00-00893/14/R67NK.

Wyniki w zakresie sprawdzanych właściwości, mogą być wykorzystane przy znakowaniu CE,
z uwzględnieniem zasad podanych w Załącznikach A, E normy PN-EN 14351-1+A1:2010.

Odpowiedzialny za badanie: mgr inż. Marzena Jakimowicz

Osoba autoryzująca
Marzena Jakimowicz
mgr inż. Marzena Jakimowicz

Warszawa, dnia 16.05.2014*

Kierownik Zakładu Konstrukcji
i Elementów Budowlanych ITB
i Kierownik Laboratorium
Krzysztof Kuczyński
dr inż. Krzysztof Kuczyński

* Dokument traci ważność w przypadku zmiany produkowanego asortymentu, materiałów składowych i/lub technologii.
Podana klasyfikacja powinna być potwierdzana w ramach ZKP.

Klasyfikacja nr 00-00893/14/R67NK nie jest dokumentem dopuszczającym do obrotu.

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ - Europejska Jednostka Notyfikowana Nr 1488

ZAKŁAD KONSTRUKCJI I ELEMENTÓW BUDOWLANYCH | 02-656 Warszawa | ul. Ksawerów 21 | tel. 22 56 64 260 | fax 22 56 64 215 | przegrody@itb.pl | Kierownik Zakładu tel. 22 56 64 335 |

00-611 Warszawa | ul. Filtrowa 1 | tel. 22 825 04 71 | fax 22 825 52 86 | Dyrektor tel. 22 825 28 85 | 22 825 13 03 | fax 22 825 77 30 |
KRS: 0000158785 | Regon: 000063650 | NIP: 5250009358 | PKO S.A. O/Warszawa | ul. Nowogrodzka 11 | 00-513 Warszawa | nr konta
77124059181111000049134568 | www.itb.pl | instytut@itb.pl